



## ПАСПОРТ

Доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг  
в сфере образования(далее-услуги)

№ \_\_\_\_\_

### 1. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется услуга

606210 Нижегородская область, г. Лысково, ул. Революции д.42., пер.

Союзный д.2

Наименование предоставляемых услуг:

Дополнительное образование

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 1 этаж, 269,6 кв. м

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 375,6 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование-согласно Уставу, сокращенное наименование) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества г. Лысково»,

Дом детского творчества

Адрес места нахождения организации:

606210 Нижегородская область, г. Лысково, ул. Революции д.42.

Основание для пользования объектом оперативное управление

Форма собственности государственная

Административно-территориальная предведомственность муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Управление образование и молодежной политики администрации Лысковского района

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Нижегородская область Лысковский район г.Лысково ул. Ленина д.23

### II Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности образование

Виды оказываемых услуг дополнительное образование

Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день),  
вместимость, пропускная способность 165 чел

Форма оказания услуг: на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 6 до 18 лет

Категории обслуживаемых инвалидов: нет

### III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и
---	---	--------------------

п\п		имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1.	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	нет
2.	сменные кресла-коляски	нет
3.	адаптированные лифты	нет
4.	поручни	нет
5.	пандусы	нет
6.	подъемные платформы (аппарели)	нет
7.	раздвижные двери	нет
8.	доступные входные группы	Входная площадка (перед дверью) Несоответствие СП 59.13330.2012(пункт 5.1.3) Дверь (входная) Несоответствие СП59.13330.2012 (пункт 5.4.2, 5.4.3)
9.	Санитарно-гигиенические помещения	Несоответствие СП 59.13330.2012 (п.5.5.7, 5.3.3)
10.	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Несоответствие СП 59.13330.2012 (п.5.4.2, 5.4.3, 5.1.6, 5.5.8) Вдоль обеих сторон всех лестниц, а так же у всех перепадов высот горизонтальных поверхностей более 0,45м необходимо устанавливать ограждения с поручнями Несоответствие СП 59.13330.2012 (п.5.2.15)
11.	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	нет
12.	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет
13.	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	нет
14.	иные	нет

**IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг**

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в
-------	--	--

		обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	имеется
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	нет
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	нет
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Захарова Наталья Игоревна (Приказ от 12.09.16 № 68-0)
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Захарова Наталья Игоревна (Приказ от 12.09.16 № 68-0)
6	предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Отсутствует
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Транспортные средства отсутствуют
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	отсутствует
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	отсутствует
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуг в сфере образования, для лиц с нарушением зрения	Сайт учреждения адаптирован для лиц с нарушениями зрения (слабовидящих)
12	иные	