



## ПАСПОРТ

Доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг  
в сфере образования(далее-услуги)

№ \_\_\_\_\_

### 1. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется услуга

606210 Нижегородская область, г. Лысково, ., пер.

Кадушина. д.5

Наименование предоставляемых услуг:

Дополнительное образование

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2 этаж, 1023 кв. м

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование-согласно Уставу, сокращенное наименование) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества г. Лысково»,

Дом детского творчества

Адрес места нахождения организации:

606210 Нижегородская область, г. Лысково, пер Кадушина, д.5

Основание для пользования объектом договор №4/2021 безвозмездного пользования объектами недвижимости Банк России

Форма собственности

Административно-территориальная предведомственность принадлежит Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Управление образование и молодежной политики администрации Лысковского района

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Нижегородская область Лысковский район г.Лысково ул. Ленина д.23

### II Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности образование

Виды оказываемых услуг дополнительное образование

Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 100 чел

Форма оказания услуг: на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 6 до 18 лет

Категории обслуживаемых инвалидов: нет

### III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п\п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1.	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	нет
2.	сменные кресла-коляски	нет
3.	адаптированные лифты	нет
4.	поручни	нет
5.	пандусы	нет
6.	подъемные платформы (аппарели)	нет
7.	раздвижные двери	нет
8.	доступные входные группы	да
9.	Санитарно-гигиенические помещения	да
10.	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Несоответствие СП 59.13330.2012 (п.5.4.2, 5.4.3, 5.1.6, 5.5.8) Вдоль обеих сторон всех лестниц, а так же у всех перепадов высот горизонтальных поверхностей более 0,45м необходимо устанавливать ограждения с поручнями Несоответствие СП 59.13330.2012 (п.5.2.15)
11.	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	нет
12.	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет
13.	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	нет
14.	иные	нет

**IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг**

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
-------	--	---

1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	имеется
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	нет
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Курсовая подготовка
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Тихонова Елена Николаевна
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Тихонова Елена Николаевна
6	предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Отсутствует
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Транспортные средства отсутствуют
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	отсутствует
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	отсутствует
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения	Сайт учреждения адаптирован для лиц с нарушениями зрения (слабовидящих)
12	иные	